

DECLARATION OF PERFORMANCE
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
DoP-2015-4089

1. Unique identification code of the product-type: FC410QMO

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja

2. Intended use(s):

2. Felhasználási lehetőség(ek):

Input/output device with integrated short circuit isolator for use in fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings.

Épületekben és azok körül beépített tűzjelző és tűzriasztó rendszerekben használatos bemeneti/kimeneti eszköz beépített izolátorral.

3. Manufacturer:

3. Gyártó:

TYCO FIRE & SECURITY GmbH
VICTOR VON BRUNS-STRASSE 21
NEUHAUSEN AM RHEINFALL 8212
SWITZERLAND

4. Authorised representative:

4. Meghatalmazott képviselő:

n/a

5. System(s) of AVCP:

5. Teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek):

SYSTEM 1
 1. Rendszer

6. Harmonised standard(s):

6. Harmonizált szabvány(ok):

EN54-18:2005 / AC:2007

EN54-17:2005 / AC:2007

7. Notified Body:

7. Bejelentett testület:

VdS Schadenverhütung GmbH (0786)

8. Declared performance:

8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Essential Characteristics	Clause in EN 54-17	Level or Class	Performance
Lényeges jellemzők	Az EN54-17 szabvány pontjai	Szint vagy osztály	Értékelés
Performance under fire conditions Teljesítmény tűz esetén	5.2	None Nincs	Passed Megfelelt
Operational reliability Üzembiztonság	4	None Nincs	Passed Megfelelt
Durability of operational reliability and response delay; temperature resistance Üzembiztonság tartóssága és késleltetési idő (reakcióidő); hőállóság	5.4, 5.5	None Nincs	Passed Megfelelt
Durability of operational reliability; vibration resistance Üzembiztonság tartóssága; rezgésállóság	5.9 to 5.12	None Nincs	Passed Megfelelt
Durability of operational reliability; humidity resistance Üzembiztonság tartóssága; páraállóság	5.6, 5.7	None Nincs	Passed Megfelelt

Durability of operational reliability; corrosion resistance Üzembiztonság tartóssága; korrózióállóság	5.8	None Nincs	Passed Megfelelt
Durability of operational reliability; electrical stability Üzembiztonság tartóssága; elektromos stabilitás	5.3, 5.13	None Nincs	Passed Megfelelt
Essential Characteristics Lényeges jellemzők	Clause in EN 54-18 Az EN54-18 szabvány pontjai	Level or Class Szint vagy osztály	Performance Értékelés
Response delay (response time) Késleltetés (reakcióidő)	5.2	None Nincs	Passed Megfelelt
Performance under fire conditions Teljesítmény tűz esetén	5.1.4	None Nincs	Passed Megfelelt
Operational reliability Üzembiztonság	5.1.4	None Nincs	Passed Megfelelt
Durability of operational reliability: temperature resistance Üzembiztonság tartóssága: hőállóság	5.3, 5.4	None Nincs	Passed Megfelelt
Durability of operational reliability; vibration resistance Üzembiztonság tartóssága; rezgésállóság	5.8 to 5.11	None Nincs	Passed Megfelelt
Durability of operational reliability; humidity resistance Üzembiztonság tartóssága; páraállóság	5.5, 5.6	None Nincs	Passed Megfelelt
Durability of operational reliability; corrosion resistance Üzembiztonság tartóssága; korrózióállóság	5.7	None Nincs	Passed Megfelelt
Durability of operational reliability; electrical stability Üzembiztonság tartóssága; elektromos stabilitás	5.2, 5.12	None Nincs	Passed Megfelelt

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance characteristics. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

A fentiekben megjelölt termék teljesítménye megfelel a teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A 305/2011/EU rendelet értelmében a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fentiekben megnevezett gyártó felelős.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

A gyártó nevében és részéről aláírta:

Faruk Meah

(Name / Név)

Sunbury 25 August 2016 / Sunbury 2016. augusztus 25.

Place and Date / Idő és dátum


(signature - Aláírás)